

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-66, ond.krsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 2288/1/1-52

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Детский сад № 276 комбинированного вида»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова № 2288 от «25» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «24» сентября 2014 года, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «29» сентября 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Маргаряном Анатолием Суревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

территории, здания, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа

местного самоуправления)
учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» по адресу: г. Красноярск, ул. Минина
123а, совместно с заведующим МБДОУ № 276 Пузыниной Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
2288/1/1.	Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 10 пом. № 2 согласно тех. паспорта), расположенной на втором	п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной	01.09.2015	

	<p>этаже здания, на лестницу третьего типа непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,69м)</p>	<p>безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.</p> <p>п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.</p> <p><i>что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона</i></p> <p>п. 4.2, прим. 2 СНИП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>		
2288/1/2.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 1 пом. № 2 согласно тех. паспорта), расположенной на втором этаже здания, на лестницу третьего типа непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,68м)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать без-</p>	01.09.2015	

		<p>опасную эвакуацию людей. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона п. 4.2, прим. 2 СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	
2288/1/3.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 20 пом. № 2 согласно тех. паспорта), расположенной на втором этаже здания, на лестницу третьего типа непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,69м)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона п. 4.2, прим. 2 СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	01.09.2015
2288/1/4.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 20 пом. № 2 согласно тех. паспорта), расположенной на втором этаже здания, на лестницу третьего типа непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,69м)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона п. 4.2, прим. 2 СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	01.09.2015

	<p>ационного выхода из групповой ячейки (комната № 30 пом. № 2 согласно тех. паспорта), расположенной на втором этаже здания, на лестницу третьего типа непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,69м)</p>	<p>гламент о требованиях пожарной безопасности): В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности): Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы): Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона п. 4.2, прим. 2 СНИП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	
2288/1/5.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 10 пом. № 1 согласно тех. паспорта), расположенной на первом этаже здания непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,74м) (установлена пластиковая дверь)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности): В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей</p>	01.09.2015

		<p>шей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.</p> <p>п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.</p> <p><i>что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона</i></p> <p>п. 4.2, прим. 2 СНИП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	
2288/1/6.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 1 пом. № 1 согласно тех. паспорта), расположенной на первом этаже здания непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,76м) (установлена пластиковая дверь)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.</p> <p>п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.</p> <p><i>что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего</i></p>	01.09.2015

		<p><i>го Федерального закона</i> п. 4.2, прим. 2 СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>		
2288/1/7.	<p>Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки (комната № 46 пом. № 1 согласно тех. паспорта), расположенной на первом этаже здания непосредственно наружу менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,74м) (установлена пластиковая дверь)</p>	<p>п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п.1. ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. <i>что устанавливает требования пожарной безопасности соответствующие требованиям, ранее действовавшим нормативным документам в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона</i> п. 4.2, прим. 2 СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>	01.09.2015	
2288/1/8.	<p>В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 1 (ОПУ-5-01).</p>	<p>п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:</p>	01.03.2015	

		Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.	
2288/1/9.	В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 3 (ОПУ-5-01).	п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.	01.03.2015
2288/1/10	В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 10 (ОП-5(з))	п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.	01.03.2015
2288/1/11	В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 11 (ОП-4(з))	п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.	01.03.2015
2288/1/12	В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 17 (ОП-4(з))	п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первич-	01.03.2015

№ 19, 20

		<p>ных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:</p> <p>Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.</p>		
2288/1/13	<p>В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 19 (ОУ-2)</p>	<p>п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:</p> <p>Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.</p>	01.03.2015	
2288/1/14	<p>В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 20 (ОП-4(з))</p>	<p>п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:</p> <p>Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.</p>	01.03.2015	
2288/1/15	<p>В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра огнетушителя № 21 (ОУ-2)</p>	<p>п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:</p> <p>Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.</p>	01.03.2015	
2288/1/16	<p>В специальном журнале произвольной формы не отражена информация о периодичности осмотра</p>	<p>п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и ис-</p>	01.03.2015	

	огнетушителя № 25 (ОПУ-5-01).	правность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 7.6. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.		
2288/1/17	Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	п. 39 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;	01.03.2015	
2288/1/18	Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.	п. 39 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»: По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;	01.03.2015	
2288/1/19	Огнетушитель № 1 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.	01.03.2015	
2288/1/20	Огнетушитель № 2 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	01.03.2015	

		<p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>		
2288/1/21	Огнетушитель № 3 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/22	Огнетушитель № 4 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/23	Огнетушитель № 5 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/24	Огнетушитель № 6 не соответствует месту расположению в	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-</p>	01.03.2015	

	здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>жарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>		
2288/1/25	Огнетушитель № 7 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/26	Огнетушитель № 8 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/27	Огнетушитель № 9 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	

		Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.	
2288/1/28	Огнетушитель № 10 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.	01.03.2015
2288/1/29	Огнетушитель № 11 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.	01.03.2015
2288/1/30	Огнетушитель № 12 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.	01.03.2015
2288/1/31	Огнетушитель № 13 не соответствует месту расположению в здании, указанному в	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:	01.03.2015

	специальном журнале произвольной формы	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>		
2288/1/32	Огнетушитель № 14 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/33	Огнетушитель № 15 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/34	Огнетушитель № 16 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правитель-</p>	01.03.2015	

	ле произвольной формы	<p>правность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>		
2288/1/39	Огнетушитель № 21 не соответствует месту расположению в здании, указанному в специальном журнале произвольной формы	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.</p>	01.03.2015	
2288/1/40	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	<p>п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения:</p> <p>пп. б п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим</p>	01.03.2015	
2288/1/41	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре).	<p>п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVШ</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения:</p> <p>пп. в п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указы-</p>	01.03.2015	

		ваются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);		
2288/1/42	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения; пп. г п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;	01.03.2015	
2288/1/43	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения; пп. д п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;	01.03.2015	
2288/1/44	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения; пп. е п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;	01.03.2015	
2288/1/45	В инструкции о мерах пожарной без-	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В от-	01.03.2015	

	<p>опасности не указаны лица, ответственные за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.</p>	<p>ношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения;</p> <p>пп. ж п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p>		
2288/1/46	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.</p>	<p>п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения;</p> <p>пп. з п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p>	01.03.2015	
2288/1/47	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.</p>	<p>п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения;</p> <p>пп. и п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p>	01.03.2015	
2288/1/48	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу</p>	<p>п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения;</p>	01.03.2015	

	пожара.	пп. к п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара:		
2288/1/49	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения: пп. л п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах:	01.03.2015	
2288/1/50	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения: пп. м п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара:	01.03.2015	
2288/1/51	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасно-	01.03.2015	

	привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	сти в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения; пп. н п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	
2288/1/52	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	п. 2. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения; пп. б п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим	01.03.2015

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	СНиП II-A.50-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.09.1970 N 126) (ред. от 09.12.1977)
3	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 171
4	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
5	Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
6	«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» НПБ 166-97 Утверждены и введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«29» сентября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)
«29» сентября 2014 г.

Заведующего МБДОУ № 276
Пузынина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19