

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchs.krsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-66, 273-13-99 oad.krsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписании № 78/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 276 комбинированного вида»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина))

(далее – МБДОУ «Детский сад № 276»)

(местонахождение объекта, муниципалитет и т.д.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному надзору В.В. Новикова от 20.01.2016 г. №78, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14.00 часов до 15.00 часов 11 февраля 2016 года; с 10.00 часов до 13.00 часов 18 февраля 2016 года; с 11.00 часов до 12.00 часов 29 февраля 2016 года государственным инспектором г. Красноярск по пожарному надзору Маргаритом Анатоліем Суреновичем, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 276» Пузыниной Е.В. проведена плановая проверка здания МБДОУ «Детский сад №276», расположенного по адресу: 660046, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Минина, 123а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
78/1/1-	Руководитель организации не обеспечил на плане эвакуации, размещенном в лестничной клетке на	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: На объекте с массовым пребыванием людей (кроме	01.06.2016	

	первом этаже южной части здания, в графической части обозначения места размещения самого плана в здании.	жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре; п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте.		
78/1/2.	Руководитель организации не обеспечил на плане эвакуации, размещенном в актовом зале на втором этаже южной части здания, в графической части обозначения места размещения самого плана в здании.	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре; п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте.	01.06.2016	
78/1/3.	Руководитель организации не обеспечил на плане эвакуации, размещенном в лестничной клетке на втором этаже северной части здания, в графической части обозначения места размещения самого плана в здании.	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре; п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте.	01.06.2016	
78/1/4.	Руководитель организации не обеспечил на плане эвакуации	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О	01.06.2016	

	<p>ции, размещенном в лестничной клетке на первом этаже северной части здания, в графической части обозначения места размещения самого плана в здании.</p>	<p>противопожарном режиме»; На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре; п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте.</p>		
78/1/5.	<p>Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности внутренне-го противопожарного водопровода с целью проверки давления в водопроводной сети.</p>	<p>п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p>	01.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«29» февраля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» февраля 2016 г.

заведующий МБДОУ «Детский
сад № 276» Пузынина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)